



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ул. Левый берег р. Оки, д. 45 а, Орел, 302001; тел./ факс: (4862) 54-24-50; E-mail: rtnorel@mail.ptl.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 2-ПС-О-62

Орловская область Дмитровский район
с. Лубянки

(место составления предписания)

23 сентября 2016 г.

(дата составления предписания)

МБОУ «Лубянская СОШ»
И.О.директора Гапоновой Татьяне Николаевне
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Мною: государственным инспектором отдела по надзору за промышленной безопасностью по Орловской области Плаховым Владимиром Геннадьевичем
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению распоряжения № 1213-р от 18.09.2016 г., Наумова Александра Владимировича И. О. заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора деятельности: МБОУ «Лубянская СОШ»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
с целью выполнения пункта № 201600367268 «Сводного Плана проведения плановых проверок Приокским управлением Ростехнадзора на 2016 год», согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО (письмо от 24.12.2015 г. №30/1-33-2015).

В присутствии: И.О. директора МБОУ «Лубянская СОШ» Гапоновой Татьяны Николаевны на основании приказа №95-к от 07.09.2016г
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения законодательства о техническом регулировании:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Внутренний газопровод (развязка в ГРПП-400) частично не окрашен в желтый цвет.	пункт 70 (е) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870.	Устранить	До 14.10.2016 г.
2.	Закрыт один дефлектор приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной	пункт 55 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870.	Устранить	До 14.10.2016 г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю юридического лица: **МБОУ «Лубянская СОШ»**

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов о выполнении предписания.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
отдела по надзору за промышленной безопасностью
по Орловской области
Плахов Владимир Геннадьевич
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

И.О. директора МБОУ «Лубянская СОШ» Гапонова Татьяна
Николаевна на основании приказа №95-к от 07.09.2016г

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» сентября 2016 г.

м.п.



В данном предписании
№ 2-ПС-О-62
прошито, пронумеровано и

скреплено штампом
государственного инспектора
Приокского управления
Ростехнадзора 24/11
2 (два) листа.
22 09/11
(дата) (подпись) (ФИО)

Плахов ВГ.
(ФИО)