

Приокское Управление  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

На Ваше предписание «2-ПС-О-63 от 23 сентября об устранении нарушений законодательства о техническом регулировании сообщая, что нарушения, которые необходимо было устранить до 14.10.2016года устранены. А именно:

1.Согласно части 2 пункта 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, пункта 26 ГОСТ 14202-69 нанесены стрелки направления потока вещества, транспортируемого по наружному газопроводу.

2.Согласно части 2 статьи 9 ФЗ «116 от 21.07.97г., пункта 3, пункта 4 ГОСТ 14202-69 наружный газопровод полностью окрашен в жёлтый цвет.

3. Согласно части 2 пункта 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, пункта 26 ГОСТ 14202-69 стрелки направления потока вещества, транспортируемого по внутреннему газопроводу нанесены полностью.

4.Согласно пункта 9 раздела 2 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» определён порядок и условия хранения проектной и исполнительно-технической документации:

- создан архив в целях хранения образовавшихся в процессе деятельности архивных документов (подлинники и копии проектной и технической документации);
- документы хранятся в бумажной форме, преобразованы в файлы и папки;
- подлинники документов в бумажной форме пригодны для многократного использования (без порывов, подклеек, с чётким текстом);
- подлинники документов регистрируются неавтоматизированным способом (вручную) в инвентарной книге (см.Приложение 1)

И.о.директора



Т.Н.Гапонова