



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51  
E-mail: [orel@priok.gosnadzor.ru](mailto:orel@priok.gosnadzor.ru), <http://www.priok.gosnadzor.ru/>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 9-ЭП-О-30**

Орловская обл., Дмитровский р-н., с. Лубянки  
(место составления предписания)

“ 08 ” февраля 20 17 г.  
(дата составления предписания)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ДМИТРОВСКОГО  
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЛУБЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области М.В. Шеломановым в процессе проведенной плановой выездной проверки, с целью соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, согласно распоряжения и. о. заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора О.К. Борисова от 26.01.2017 № 93-р, в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУБЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», (ОГРН 1025700830341, ИНН 5707002717)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

в присутствии:

Гапонова Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности директора МБОУ «Лубянская СОШ» (приказ № 95-к от 07.09.2016 о назначении на должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:



№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «Лубянская СОШ» подготовленным электротехническим персоналом.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.1.2.1	Устранить нарушение	08.03.2017
2.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.2.6	Устранить нарушение	08.03.2017
3.	Не проведены периодические испытания и измерения электрооборудования МБОУ «Лубянская СОШ», а именно: отсутствуют периодические профилактические испытания вводного силового кабеля	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.4.8	Устранить нарушение	08.03.2017
4.	Не проведены периодические испытания и измерения электрооборудования МБОУ «Лубянская СОШ», а именно: - отсутствуют измерения сопротивления заземляющего устройства; - отсутствует проверка наличия цепи между	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.7.13	Устранить нарушение	08.03.2017



	<p>заземляющими устройствам устройством и заземляемыми элементами;</p> <p>- отсутствуют измерения токов короткого замыкания электроустановок (измерения полного сопротивления цепи «фаза - ноль», оно же срабатывание защиты)</p>			
5.	<p>Не проведены периодические испытания и измерения электрооборудования МБОУ «Лубянская СОШ», а именно:</p> <p>- отсутствуют измерения сопротивления изоляции проводов</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минпот России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.17</p>	Устранить нарушение	08.03.2017
6.	<p>МБОУ «Лубянская СОШ» не обеспечила укомплектованность электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом в соответствии с нормами комплектования</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минпот России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.2.2</p>	Устранить нарушение	08.03.2017
7.	<p>Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о предоставлении его работникам прав: выдающего наряд, отдающего распоряжение, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего, а также на право единоличного осмотра</p>	<p>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минпот России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 5.12</p>	Устранить нарушение	08.03.2017
8.	<p>Отсутствуют однолинейные схемы электрических</p>	<p>Правила технической эксплуатации</p>	Устранить нарушение	08.03.2017



	соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утвержденные ответственным за электрохозяйство	электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.1.5.18.		
9.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.4.4.	Устранить нарушение	08.03.2017
10.	Отсутствует распоряжение руководителя о предоставлении права электротехническому персоналу (с группой не ниже III по электробезопасности) присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 Примечание к приложению №1, п.2	Устранить нарушение	08.03.2017
11.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.4.4.	Устранить нарушение	08.03.2017
12.	Руководитель МБОУ «Лубянская СОШ» не обеспечил учет выдачи и возврат ключей от электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п.3.13	Устранить нарушение	08.03.2017



13.	Отсутствует годовые планы (графики) ППР сети освещения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.2.12.12.	Устранить нарушение	08.03.2017
14.	Отсутствует годовые планы (графики) ППР на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.1.6.3.	Устранить нарушение	08.03.2017
15.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п.8.1.	Устранить нарушение	08.03.2017
16.	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, утвержденный руководителем. Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утвержденного ответственным за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.5.27	Устранить нарушение	08.03.2017
17.	Организация МБОУ «Лубянская СОШ» не организовала учет средств защиты в нарушение пункта 1.4.2, Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках,	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145	Устранить нарушение	08.03.2017



	утвержденных приказом Минэнерго от 30 июня 2003г. №261, а именно отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	от 22 января 2003г. п. 1.2.2		
18.	Отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках МБОУ «Лубянская СОШ» утвержденные руководителем.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. пункт 1.4.27	Устранить нарушение	08.03.2017
19.	На месте электротехнического персонала отсутствует: - оперативный журнал - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.9	Устранить нарушение	08.03.2017
20.	В ВРУ 0,4кВ на предохранителях (вставки), не нанесены надписи указывающие номинальный ток плавкой вставки	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.20	Устранить нарушение	08.03.2017
21.	В нарушение приложения №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго от 30 июня 2003г. №261, перед ВРУ №1, ВРУ №2 отсутствует диэлектрический коврик	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.2.2	Устранить нарушение	08.03.2017
22.	В ВРУ 0,4кВ в начале КЛ отсутствуют бирки с указанием марки,	Правила технической эксплуатации электроустановок	Устранить нарушение	08.03.2017



	напряжения, сечения, номером или наименованием линии	потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.4.5		
23.	Отсутствует акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МБОУ «Лубянская СОШ»	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.1	Устранить нарушение	08.03.2017
24.	Заземляющий проводник электрической плиты оторван	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.7.6	Устранить нарушение	08.03.2017
25.	Отсутствует журнал регистрации инструктажей на рабочем месте.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.7.9	Устранить нарушение	08.03.2017

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401,

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУБЯНСКАЯ



(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее пяти дней после истечения каждого срока направить в адрес Приокского управления Ростехнадзора (302001 г. Орел, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а) уведомление об исполнении предписания.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Шеломанов Максим Владимирович  
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Гапонова Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности директора МБОУ «Лубянская СОШ» (приказ № 95-к от 07.09.2016 о назначении на должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” 08 . 20 17 г.

Максим  
(подпись)